

BABA UND FALL NET!



! GIB ACHT

**FÄLLST DU UNGESCHÜTZT VOM DACH,
FÄLLT DIE ARBEIT VORERST FLACH.**

EINE INITIATIVE DER AUVA FÜR MEHR SICHERHEIT.

Jeder Unfall ist einer zu viel.





Firma:

Betriebsbereich/Baustelle:

Überprüfung am:

Ersteller:

Dacharbeiten	JA	NEIN	Bemerkung
--------------	----	------	-----------

Absturzhöhe über 3 m:

Dachneigung bis 20°?
(Wehren, Abgrenzung, Abdeckungen, Dachfanggerüste, Dachfangblenden, Fangnetze) _____

Dachneigung über 20° bis 45°?
(Dachsenschutzblende, Dachfanggerüste, Fangnetze) _____

Dachneigung über 45° bis 60°?
(zusätzliche Anseilpflicht zur Dachsenschutzblende, zum Dachfanggerüst oder Fangnetz und Verwendung von Dachleiter oder Dachdeckerstuhl) _____

Dachneigung über 60°?
(Dachfanggerüst, Dachleiter, Dachdeckerstuhl, Fangnetz, Anseilschutz, nicht alleine, besonders unterwiesen) _____

Technische Absturzsicherung	JA	NEIN	Bemerkung
-----------------------------	----	------	-----------

Sind Öffnungen normgerecht gesichert? _____

Gibt es Dachsenschutzblenden? (Vorschriften des Herstellers berücksichtigen) _____

Gibt es Dachfanggerüste?
(Montageanweisungen einhalten) _____

Gibt es Dachdeckerstühle? (Verstelleinrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern, kein Geländer) _____

Dachneigung bis 20°

Sind Wehren vorhanden? (Brust-, Mittel- und Fußwehr) _____

Gibt es Abgrenzungen?
(max. 2 m entfernt, nur Brustwehr) _____

Persönliche Schutzausrüstung

JA

NEIN

Bemerkung

Sind Anschlagpunkte vorhanden? (Ausreichende Anzahl, Sicherheitsdachhaken nach EN 517) _____

Werden Sicherheitsschuhe für Dacharbeiten getragen? ____

Werden Auffangsysteme (Sicherheitsgeschirr) verwendet?

Nicht durchbruchssichere Dächer

JA

NEIN

Bemerkung

Gibt es eine Unterdachkonstruktion? (volle Schalung, Unterspanntafel) _____

Gibt es Lauf- und Arbeitsstege? (Mindestbreite 50 cm, Trittleisten) _____

Gibt es Dachleitern? (max. 6 m Länge, von 20° bis 75° einsetzbar) _____

Gibt es Auffangnetze? _____

Gibt es eine Anseilmöglichkeit? _____

Landesstelle Graz

Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26, 8020 Graz

Fon: +43 316 505-2604
E-Mail: GUV@auva.at

Außenstelle Klagenfurt
Waidmannsdorfer Straße 35,
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Fon: +43 463 58 90-5000
E-Mail: AK-GUV-Sekretariat@auva.at

Landesstelle Linz

Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5, 4017 Linz

Fon: +43 732 23 33-8405
E-Mail: LUV@auva.at

Landesstelle Salzburg

Landesstelle Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5, 5010 Salzburg

Fon: +43 662 21 20-4442
E-Mail: SUV@auva.at

Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

Fon: +43 5572 269 42-21
E-Mail: ADSUVSekretariat@auva.at

Außenstelle Innsbruck
Ing.-Eitzel-Straße 17, 6020 Innsbruck

Fon: +43 512 520 56-0
E-Mail: AISUVSekretariat@auva.at

Landesstelle Wien

Landesstelle Wien
Webergasse 4, 1200 Wien

Fon: +43 1 331 33-252
E-Mail: WUV@auva.at

Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11, 7400 Oberwart

Fon: +43 3352 353 56-300
E-Mail: AO@auva.at

Außenstelle St. Pölten
Kremser Landstraße 8, 3100 St. Pölten

Fon: +43 2742 25 89 50-0
E-Mail: AS@auva.at

Hauptstelle Wien

Abteilung für Unfallverhütung und
Berufskrankheitenbekämpfung
Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien

Fon: +43 1 331 11-416
E-Mail: HUB@auva.at